

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】 (令和 6 年 9 月度)

対象期間：令和 6 年 9 月 1 日 ~ 令和 6 年 9 月 30 日

1-1\_維持管理記録簿 (安定型)

1 残余容量 (年度末時点) 【規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ】

Table with 2 columns: Measurement date (令和 6 年 4 月 10 日) and Residual capacity (272,579 m³).

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七ニ、規十二条の七の五 六ニ】

Table with 2 columns: Implementation count (613) and list of inspection items (e.g., 9/5 石綿含有が...).

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措置 (月1回)

【規十二条の七の二 七ハ及びヘ、規十二条の七の五 六ハ及びヘ】

Table with 2 columns: Sampling location (第1工区, 第2工区) and inspection results (BOD, 4.9 mg/l, 1.0 mg/l).

\* 第1工区 埋立容量 267, 238m3 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成22年3月
\* 第2工区 埋立容量 474, 118m3 埋立開始 平成22年3月、現在 4層目埋立作業中
※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置(年1回)【規十二条の七の二 七ハ及びヘ、規十二条の七の五 六ハ及びヘ】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成7年12月版第17条別表第3水質検査の項目回数及び方法(年2回、5.1.1月実施)

Table with 4 columns: Sampling location (No1, No3), and 1st/2nd zones. Includes rows for inspection date, results, and measures.

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ】 月1回巡回点検

Table with 4 columns: Inspection date (令和 6 年 9 月 19 日) and location (土えん堤, 集排水施設, etc.).

特記事項

- ① 埋立区域 新処理場(2工区) 4層目
② 稼働日数 23日/月
③ 9月11日 浸透水2カ所 月例検査 三計テクノス実施 分析結果 記載の通り
④ 9月25日 騒音測定 自主測定の実施 結果異常なし
⑤