

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿【安定型】 (令和 7年 1月)

対象期間：令和 7年 1月 1日 ~ 令和 7年 1月 31日

1-1\_維持管理記録簿 (安定型)

1 残余容量 (年度末時点) 【規十二条の七の二 七ハ、規十二条の七の五 六ハ】

Table with 2 columns: Measurement date (令和 6年 4月 10日) and Residual capacity (272,579 m³).

2 展開検査の実施状況【規十二条の七の二 七ニ、規十二条の七の五 六ニ】

Table with 2 columns: Implementation count (回) and list of inspection dates and findings (e.g., 1/8 ガラス陶磁器くずにビン混じり・がれき類にルフィング付着).

3 浸透水のBOD又はCOD検査の実施状況と措

【規十二条の七の二 七ホ及びヘ、規十二条の七の五 六ホ及びヘ】

Table with 2 columns: Sampling location (第1工区, 第2工区) and inspection results (BOD, COD, and presence of abnormalities).

\* 第1工区 埋立容量 267, 238m3 埋立開始 平成 8年1月 埋立終了 平成 22年3月
\* 第2工区 埋立容量 474, 118m3 埋立開始 平成 22年3月、現在 4層目埋立作業中
※1 BOD, CODいずれかを記載すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

4 水質検査の実施状況と措置(年1回)【規十二条の七の二 七ホ及びヘ、規十二条の七の五 六ホ及びヘ】

熊本市産業廃棄物処理指導要綱 平成 7年 12月版第 17条別表第 3水質検査の項目回数及び方法(年 2回、5.1.1月実施)

Table with 4 columns: Sampling location (No1(上流), No3(下流), 1工区, 2工区) and rows for inspection details (date, results, abnormalities, measures).

5 施設の点検(定期的)【規十二条の七の二 七ロ、規十二条の七の五 六ロ】 月1回巡回点検

Table with 4 columns: Inspection items (土えん堤, 集排水, 沈砂池, フェンス) and inspection results (date, presence of abnormalities, measures).

特記事項

- ① 埋立区域 新処理場(2工区) 4層目
② 稼働日数 22日/月
③ 1月6日 浸透水2カ所 月例検査 三計テクノス実施 分析結果 記載の通り
④
⑤